А С С О Ц И А Ц И Я
**ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ
И ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ**
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.13, стр. 1
тел. и факс: (495) 777-25-16
E-mail: office@npgp.ru, http://www.npgp.ru

17.05.2017 № 866

на № _____ от _____

Заместителю директора
Департамента развития
электроэнергетики
Минэнерго России
Д.Д. Михееву

О проекте постановления о развитии интеллектуального учета

Уважаемый Дмитрий Дмитриевич!

В ответ на Ваше письмо № 09-1435 направляем нашу позицию по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О развитии интеллектуального учета электрической энергии» (далее – Проект).

Прежде всего, считаем необходимым привести Проект в соответствие с нашими предложениями к Проекту Федерального Закона № 139989-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – Законопроект), изложенными в Письме Ассоциации ГП и ЭСК № 862 от 11 мая 2017 года в адрес Председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации П.Н. Завального (см. Приложение 1), а именно:

- Пересмотр нормы об автоматическом признании интеллектуального прибора учета (далее – ИПУ), установленного сетевой организацией (далее – ТСО) в качестве расчетного;
- Пересмотр нормы о том, что интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (далее – ИСУ) создается только ТСО, в том числе предусматривающее изменение названия Проекта.

Далее сообщаем, что на площадке АГП и ЭСК было проведено обсуждение Проекта с представителями ведущих производителей приборов учета и с представителями гарантирующих поставщиков, по результатам которого сложилось общее понимание о необходимости формирования различных требований к ИПУ, устанавливаемым у разных категорий потребителей.

Так, прибор учета, обеспечивающий возможность ограничения режима электрической энергии при получении команды с уровня информационно-вычислительного комплекса сбора и обработки данных, может быть установлен

только у потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт (максимально до 150 кВт) при однофазном учете на низком уровне напряжения, иначе он будет выходить из строя.

С другой стороны, применение для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 670 кВт (включая население) таких требований к ИПУ как автоматическое выполнение измерений с получасовой разбивкой (в т.ч. реактивной электрической энергии) в том числе с одновременной передачей данных, формирование профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут, синхронизация встроенных часов с внешним источником, обеспечение некорректируемой регистрации и энергонезависимого долговременного хранения информации с использованием средств криптографической защиты, возможность передачи информации на уровень информационно-вычислительного комплекса сбора и обработки данных и т.д. экономически нецелесообразно и приведет к минимальной стоимости такого прибора учета у потребителей в размере 6 – 8 тысяч рублей (это без учета инвестиций в каналы передачи данных) (более подробно – в Приложении 2)

Считаем необходимым снять ответственность с потребителей электрической энергии за непредставление показаний расчетного прибора учета в случае, если расчетный прибор учета был установлен сетевой организацией и включен в ИСУ: в таком случае к потребителю не должен применяться штрафующий расчетный способ начиная с 3-го месяца непредставления показаний приборов учета (некорректно штрафовать потребителя за то, что он не может сделать).

Также необходимо отдельно проработать вопрос о нормативном закреплении обязанности для разработчиков программного обеспечения верхнего уровня, которое будет использоваться в ИСУ, включать по протоколу производителя ИПУ в программное обеспечение ИСУ безвозмездно, а также вопрос - о совместимости протоколов передачи данных.

Приложение 1. Письмо Ассоциации ГП и ЭСК № 862 от 11 мая 2017 года в адрес Председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации П.Н. Завального на 2 листах;

Приложение 2. Предложения Ассоциации ГП и ЭСК к Проекту на 21 листе.

Заместитель
Председателя Правления Е.И. Фатеева

Райсих А.Э.
+7 (495) 777-25-16 доб. 226.